

Rakennusluvan tunnus			
Rakennuspaikka	Kiinteistötunnus		
Osoite			
Kiinteistön IV-laitteiston asennustöiden johtaja	Nimi ja puhelinnumero		
Seuraavat tarkastukset ja tehtävät on suoritettu		Päivämäärä	Allekirjoitus
	Rakennuslupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu		
	LVI-aloituskokous on toimitettu		
	Virallistettuihin LVI-suunnitelmiin on tutustuttu		
	Kanaviston asennustarkastus on suoritettu		
	Ilmanvaihtojärjestelmän tiiviys on tarkastettu		
	Lämpö- ja paloeristeet on tarkastettu		
	IV-järjestelmän puhtaus on tarkastettu ja järjestelmä on puhdistettavissa		
	Ilmanvaihdon päätelaitteet on tarkastettu		
	Ilmavirrat on mitattu ja säädetty (pöytäkirja)		
	IV-järjestelmän ominaissähköteho (SFP-luku) on mitattu		
	Rakennustuotteiden kelpoisuus on tarkastettu		
	Energiaselvitykseen vaikuttavat muutokset on päivitetty		
	Toimintakokeet on pidetty ja hyväksyty		
IV-järjestelmä on toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja on käyttöön otettavissa			