## RAKENNUSTARKASTAJA RAKL ON TEHNYT 3.11.2026 SEURAAVAT PÄÄTÖKSET

| **Lupatunnus**<br>**§** | **Kiinteistö**<br>**Lupatyyppi**<br>**Toimenpide** |
|---|---|
| 142-2026-80 | 142-411-4-381 (Kangasharju) |
| 75 | Rakentamislupa |
| Myönnetty | Asennetaan sähköhöyrykattila 2 MW prosessilaitteineen olemassa oleviin tehtaan tiloihin. Rakennetaan sisäseinät, jotta uusi kattilahuone rajoittuu omaksi tilakseen. Asennetaan kuivamuuntaja tehtaan olemassa oleviin tiloihin. Rakennetaan sisäseinät, jotta muuntamo rajoittuu omaksi tilakseen. |

**Yhteensä** **1 päätöstä**

Iitti 3.11.2026

## KIINTEISTÖ

| | |
|---|---|
| Kiinteistötunnus | 142-411-0004-0381 |
| Tilan nimi ja rekisterinumero | Kangasharju 4:381 |
| Kiinteistön pinta-ala | 21 970 $m^2$ |
| Osoite | Toittilantie 5, 47400 KAUSALA |
| Osuus tilasta | koko tila |
| Kaavatilanne | Oikeusvaikutteinen yleiskaava |

## TOIMENPIDE

**Asennetaan sähköhöyrykattila 2 MW prosessilaitteineen olemassa oleviin tehtaan tiloihin. Rakennetaan sisäseinät, jotta uusi kattilahuone rajoittuu omaksi tilakseen. Asennetaan kuivamuuntaja tehtaan olemassa oleviin tiloihin. Rakennetaan sisäseinät, jotta muuntamo rajoittuu omaksi tilakseen.**

| | |
|---|---|
| Työt aloitettava | 11.12.2029 mennessä |
| Työt oltava valmiit | 11.12.2031 mennessä |
| Luvan valmistelija | Rakennustarkastaja Miettinen Petri |

## KAAVOITUSTILANNE JA MUUT MAANKÄYTTÖÖN LIITTYVÄT SUUNNITELMAT

Oikeusvaikutteinen yleiskaava

## LUVAN RAKENNUS

| | |
|---|---|
| **Rakennustunnus** | **100848021Y** |
| Rakentamistoimenpide | muu muutostyö |
| Rakennusluokitus | Muut teollisuuden tuotantorakennukset |
| Kerrosala | 4 060 $m^2$ |
| Kokonaisala | 4 930 $m^2$ |
| Tilavuus | 38 000 $m^3$ |
| Rakenteellinen paloturvallisuus | paloluokka P3 paloa hidastava |

## HAKEMUKSEN LIITTEET

- Ote kaupparekisteristä (1.10.2026)
- Hakemus (3.11.2026)
- Asemapiirros (5.10.2026)
- Pohjapiirustus (5.10.2026)
- Leikkauspiirustus (5.10.2026)
- Lausunto (26.10.2026)
- Muu liite (29.9.2026)

## LAUSUNNOT

Paloviranomaisen lausunto : 27.10.2026 Puoltaa ehdoilla
Lausunto on liitteenä

## PÄÄTÖS

Päätän rakentamislain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää rakentamisluvan
Paloviranomaisen lausunnossa olleita toimenpiteitä tulee noudattaa

## LUPAMÄÄRÄYKSET

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt hankkeelle:
- Rakennustöiden vastaava työnjohtaja

Ennen rakennuksen käyttöönottoa toimittamaan rakennusvalvontaviranomaiselle seuraavat asiakirjat:
- Sähkötarkastuksen pöytäkirja
- Rakennustyön tarkastusasiakirja

## KATSELMUKSET JA TARKASTUKSET

Rakennustyön aloittamisesta on tehtävä ilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle ja työn edetessä edellytetään seuraavien katselmusten suorittamista:
- Aloitusilmoitus
- Käyttöönottokatselmus
- Loppukatselmus